

DECLARATION OF CONFORMITY

According to Directive 2014/68/UE for a pressure equipment

The manufacturer: ZETKAMA Sp. z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

We hereby declare that bellows sealed stop valves listed below correspond to the Pressure Equipment Directive 2014/68/UE

Figure No. Connecting ends Shape	Material of Body	Nominal Diameter DN(mm)	Nominal Pressure PN(MPa)	Range of Working Temperature (°C)
234 Flanged ends Straight Pattern	Grey cast iron EN GJL250	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 300
	Nodular cast iron EN-GJS400-18-LT	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 350
			2,5	
Cast steel GP240GH	32 ÷ 150	4,0	-20 ÷ 400	
235 Flanged ends Angle Pattern	Grey cast iron EN GJL250	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 300
	Nodular cast iron EN-GJS400-18-LT	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 350
			2,5	
237 Welded ends Straight form	Cast steel GP240GH	32 ÷ 200	4,0	-20 ÷ 450
	Stainless steel GX5CrNiMo19-11-2	32 ÷ 200	4,0	-60 ÷ 400

Applied conformity assessment procedure: module H

The following harmonised standards have been applied: 1. EN-19; 2. EN-1515-4; 3. EN-1563; 4. EN-1092-1; 5. EN-10088-1; 6. EN-10213; 7. EN-12266-1; 8. EN-12516-2; 9. EN-12516-3; 10. EN-12516-4; 11. EN-13709; 12. EN-13789.

The other standards have been applied: 1. EN-558; 2. EN-1561; 3. EN-1092-2; 4. EN-10088-3; 5. EN-12266-2


Engaged Notified Body: Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte – 92200 Neuilly sur Seine

Surveillance of Quality Systems – Examination, inspections and tests during manufacturing

CE– Certificate of conformity No. CE-0062-PED–H-ZKM 001-16-POL

Declaration of conformity No. 2/03/2017

Managing Director



Andrzej Mrozek

Ścinawka Średnia 6.03.2017

FÖRSÄKRAN OM ÖVERRENSSTÄMMELSE

Enligt EU-direktiv 2014/68 / UE för tryckbärande anordningar

Tillverkaren: ZETKAMA Sp. Z o.o. ul. 3 Maja 12, 57-410 Ścinawka Średnia, www.zetkama.com.pl

Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar. Vi intygar härmed att de bälgfätade kägelventilerna listade nedan uppfyller kraven i EU-direktiv 2014/68/UE (Pressure Equipment Directive).

Figurnummer, anslutningar och form	Husmaterial	Nominell diameter DN (mm)	Nominellt tryck PN (MPa)	Arbetstemperatur (° C)
234 Flänsar Rak form	Gråjärn EN-GJL250	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 300
	Segjärn EN-GJS400-18-LT	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 350
			2,5	
Stål GP240GH	32 ÷ 150	4,0	-20 ÷ 400	
235 Flänsar Vinklad form	Gråjärn EN-GJL250	32 ÷ 250	1,6	-10 ÷ 300
	Segjärn EN-GJS400-18-LT	32 ÷ 200	1,6	-10 ÷ 350
			2,5	
237 Svetsändar Rak form	Stål GP240GH	32 ÷ 200	4,0	-20 ÷ 450
	Rostfritt stål GX5CrNiMo19-11-2	32 ÷ 200	4,0	-60 ÷ 400

Förfarande för bedömning av överensstämmelse: Modul H

Följande harmoniserade standarder har tillämpats: 1. EN-19; 2. EN-1515-4; 3. EN-1563; 4. EN-1092-1; 5. EN-10088-1; 6. EN-10213; 7. EN-12266-1; 8. EN-12516-2; 9. EN-12516-3; 10. EN-12516-4; 11. EN-13709; 12. EN-13789.

Övriga standarder har tillämpats: 1. EN-558; 2. EN-1561; 3. EN-1092-2; 4. EN-10088-3; 5. EN-12266-2.

Organ för bedömning av överensstämmelse: Bureau Veritas S.A., Newtime-52 Boulevard du Parc – Ile de la Jatte – 92200 Neuilly sur Seine, No. 0062

Bilaga 1 till Zetkamas Declaration of Conformity – Översättning med korsreferenslista

Kontroll av kvalitetssystem – Granskningar, inspektioner och tester under tillverkning
CE- Försäkran om överensstämmelse nummer CE-0062-PED-H-ZKM 001-16-POL

Försäkran om överensstämmelse nummer 2/03/2017

Ścinawka Średnia 6.03.2017

Verkställande direktör
Andrzej Mrozek

Korsreferenslista

<u>Armatecs beteckning</u>	<u>Zetkamas beteckning</u>
AT 1028B	Fig 234C